

DEPOSITO US 30
CARICO D'INERZIA < 30kg/m²
GRANDE AERAZIONE PERMANENTE > 1/40
SULLA SUPERFICIE DEL LOCALE

FILTRO A PROVA DI FUMO RESO
APERTURA LIBERA >= 1100

FILTRO A PROVA DI FUMO RESO
APERTURA LIBERA >= 1100

SCALA A PROVA
DI FUMO INTERNA
RES. R90

PARTE DA
REALIZZARE

ARCHIVIO US 12
CARICO D'INERZIA < 30kg/m²
SAPORTO SECONDARIO
DI VENTILAZIONE



ARCHIVIO US 13
CARICO D'INERZIA < 30kg/m²
SAPORTO SECONDARIO
DI VENTILAZIONE

CORRICO DI INERZIA
< 30kg/m²

SCALA A PROVA
DI FUMO INTERNA
RES. R90

SCALA PROTETTA
RES. R90

SCALA A PROVA
DI FUMO INTERNA
RES. R90



SCHEMA DI RIFERIMENTO

LEGENDA

	ESPOSIZIONE PORTABILE		POMPO DI INACQUA
	ESPOSIZIONE A RISCO CON INACQUA ELETTRICA E LUMINARIA		VALVOLA DI INERZIAZIONE GAS INERZIA
	PULSANTE		PULSANTE SONORO ELETTRICO
	POMPO R90		REGOLAZIONE VIA DI FUMO A RISCO
	POMPO ANTIFUMO		ORDINE SOSPENSIONE
	INERZIAZIONE DI FUMO		INTERVENTO GENERALE CORRENTE ELETTRICA SOSPENSIONE
	ATTACCO PER ANTIFUMO		USCITA EMERGENZA
	ATTACCO DEI VARI NEL FUMO		MANICATA

SETTORE EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI

I.S.I.S. "FRANCESCO DAVERIO" DI VARESE
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E
AMPLIAMENTO



PROGETTO DEFINITIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	I PROGETTISTI	I COLLABORATORI
(Arch. Alberto Caverzasi)	(Ing. Giovanni Belloni)	(Arch. Valentina Gadda)
	(Arch. Flavio Pandolfo)	(Arch. Antonella Piotti)
		(Geom. Fabio Crippa)

3					
2					
1	Luglio 2011	Aggiornamento di dettaglio			
N.	DATA	AGGIORNAMENTO	REDATTO	CONTROLLATO	NOME FILE
ELABORATO	DATA	SCALA	ALLEGATO N.		
PIANTA LIVELLO 3 PROGETTO	Novembre 2010	1:200	5.c		
	NOME FILE				

QUESTO ELABORATO E' DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI VARESE CHE SI RISERVA IL DIRITTO ESCLUSIVO DI RIPRODUZIONE E UTILIZZO A QUALSIASI SCOPO. NESSUNA MODIFICA PUO' ESSERE APPORTATA SENZA PREVENTIVA APPROVAZIONE SCRITTA DELL'ENTE, SENTITO IL PROGETTISTA.